

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского
городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

**Предписание № 104/1/1, №104/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №52»

Заведующему Детским садом №52 Териной Елене Валерьевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Врио начальника ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского
городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Старцевой А.В., Отдел
надзорной деятельности и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области, № 104 от «08» сентября 2020 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
« 14 » сентября 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., « 17 » сентября 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 13
час. 00 мин., « 09 » октября 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского город-
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леонидовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(-их) проверку,

Детский сад №52 по адресу: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Ленинградская, 7

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Детским садом №52 Териной Еленой Валерьевной, заместителем заве-
дующего по ХР Пономаревой Натальей Валерьевной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необхо-
димо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	транзитные воздуховоды, проходящие через помещения которые они не обслуживают, обработать огнезащитным составом с обеспечением предела огнестойкости не менее 0,5 часа	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 52 п. 6, ст. 59 п.5; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п. 6.17, п. 6.19)	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2021 г.
(квартал, месяц).

*Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,
Каменского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
Якимова Ольга Леонидовна*
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» октября 2020г.

Предписание для исполнения получил:

Бершиев
(подпись)

«09» 10 2020 г.

Заведующий 813 Термина
(должность, фамилия, инициалы)



Телефон доверия: МЧС России 8-499-216-99-99, ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99